

Afriso-Eurojauge
17a rue des Cerisiers
67117 Furdenheim
03.88.30.74.80

Appareil BLUELYZER ST
Nr. Série 04-44-01129

Analyse combustion
Combustible:
F.O.D.

Heure	09:01:43
Date	28.11.2024

O2	4.2 Vol. %
CO	37 ppm
CO	50mg/KWh
T° fumées	187.0 °C
T° amb.	10.8 °C
CO2	12.3 Vol. %
Lambda	1.25
Pertes	8.4 %
CO Réfer.	40 ppm
Rend.	91.6 %
T° rosée	47.3 °C

Référence O2	3.0 %
T° Départ	----- °C
Opacité	-----
Imbrûlés	

Pras