

Afriso-Eurojauge
17a rue des Cerisiers
67117 Fundernheim
03.88.30.74.80

Appareil BLUELYZER ST
Nr. Série 04-44-01129

Analyse combustion
F.O.D. 10/10/80

Heure 09:01:43
Date 28.11.2024

02 CO 4.2 Vol. %
CO 37 ppm
CO 50mg/KWh
T° fumées 187.0 °C
T° amb. 10.8 °C
CO2 12.3 Vol. %
Lambda 1.25
Pertes 8.4 %
CO Réfer. 40 ppm
Rend. 91.6 %
T° rosée 47.3 °C

Référence 02
T° Départ 3.0 %
Opacité ---
Imbrûlés ---
Press. Fioul --- bar