

**E.I.R.L. CASTANIER ADRIEN**

Date: 28/09/2025

91 RUE DU LAC

46140 PARNAC

Tél : 05.65.30.93.53

Port : 06.72.80.81.58

e-mail : ent.castanier@orange.fr

<http://a-castanier-plombier-luzech.fr/>

N° Siret : 51460508800046

N° TVA intracom: 39 514 605 088

Code A.P.E. : 4322A

## PLOMBIER CHAUFFAGISTE

ERJM INVEST

40 BD DU CHATEAU

92200 NEUILLY SUR SEINE

Facture N° 3466

*Payé Virement*

| Code | Désignation                                                                                                                                                                        | U | Qt   | P.U. HT | Total HT | Total TTC | TVA%  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------|----------|-----------|-------|
|      | <b><u>ENTRETIEN GITE ALBAS</u></b>                                                                                                                                                 |   |      |         |          |           |       |
| -    | <b>RAMONAGE CHEMINEE</b><br>ATTENTION<br>INSERT TUBAGE INEXISTANT<br>VOLET DE TIRAGE DEFECTUEUX<br><b><u>DECONSEILLE FORTEMENT L</u></b><br><b><u>UTILISATION NON CONFORME</u></b> |   | 1.00 | 85.00   | 85.00    | 93.50     | 10.00 |
| -    | <b>ENTRETIEN CHAUDIERE FIOUL</b><br>CONTROLE VALIDE<br>RINCAGE CIRCUIT NECESSAIRE<br>RADIATEUR PLANCHER<br>CONSEIL CHANGEMENT CREPINE<br>FIOUL ET MISE EN PLACE JAUGE              |   | 1.00 | 115.00  | 115.00   | 126.50    | 10.00 |
| -    | <b>FILTRE FIOUL</b>                                                                                                                                                                |   | 1.00 | 17.00   | 17.00    | 18.70     | 10.00 |
| -    | <b>CONTROLE GAZ</b><br><br>FUITE GAZ DETENDEUR SOUS EVIER                                                                                                                          |   | 1.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 10.00 |

| Code | Désignation | U | Qt | P.U. HT | Total HT | Total TTC | TVA% |
|------|-------------|---|----|---------|----------|-----------|------|
|------|-------------|---|----|---------|----------|-----------|------|

**DECONSEILLE FORTEMENT L  
UTILISATION FUITE.**

CONSEIL MISE EN PLACE PLAQUE  
ELECTRIQUE POUR SECURITE  
VENTILATION ET HOTTE RECYCLABLE  
A MODIFIE SI REPARATION LIGNE GAZ

Echéance de paiement : 28/09/2025

Palements acceptés : Chèques ou espèces  
Echéance de paiement : 15 jours à réception facture  
Pénalités de retard sous 30 jours : 5%

RIB EIRL CASTANIER ADRIEN  
IBAN FR76 1120 6000 9090 0110 4589 697  
BIC AGRIFRPP812

|               |          |
|---------------|----------|
| Total H.T. :  | 217.00 € |
| 10.00 %       | 21.70 €  |
| <hr/>         |          |
| Total TTC :   | 238.70 € |
| Net à payer : | 238.70 € |