

RAPPORT D'INTERVENTION

Pour toute demande d'intervention ou de dépannage, conta

CHUBB FRANCE
TOULOUSE SERVICES PROTECTION INCENDIE
2460 VOIE OCCITANE - BAT REGENT PARK 2
31670 LABEGE
Tél : +33(0)5.62.57.78.20

Bon de Travail N° 22626767

(N° à rappeler pour toute corresponda

LA PLUME DU CAUSSE
LE MAS ROUDIE
LE PERIE
46500 GRAMAT

Technicien intervenant : Oudot Sebastien

Pour nous joindre :
01.30.17.37.37
Email : fr_service.relations.clients@chubbfs.com

Nature de la prestation : Vérification programmée
N° de contrat : 997090/CC/1.000/001

N° équipement : 1989426
Activité : Extincteur

ADRESSE D'INTERVENTION

LA PLUME DU CAUSSE
LE MAS ROUDIE
LE PERIE
46500 GRAMAT

Contact : garrigues
Fonction : Responsable
Email : plumeducausse@gmail.com
Certifie l'exactitude des renseignements donnés
Le jeudi 11 décembre 2025 SIGNATURE

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22626767
(N° à rappeler pour toute corresp

Synthèse de l'intervention

Bon état	4
Ext. à remplacer (Devis proposé)	1
Inutilisable (choc cuve)	1

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22626767

(N° à rappeler pour toute corresp

Opérations réalisées en préventif

Article	Description	Quantité	Code Facturation
P0N914	Etiquette adhésive - Maintenance add. approfondie	1	RETI01
P0U003	Kit sécurité règlementaire 3	2	R0U002
P0U051	Kit sécurité règlementaire 51	2	R0U001
P0U064	Kit sécurité règlementaire 64	2	R0U001
W00020	Déplacement technicien de vérification extincteur	1	W00020
W00049	Frais de gestion extincteur	1	W00049
W05032	Maintenance add. approf. Poud.	1	R04919
W0X086	Traitement déchets poudre 9 Kg	1	RTR003
W10037	Frais de suivi de parc EXT	6	W10037
WCH142	Charge 9Kg ABC 40	1	RCH019
WEXT01	Vérif. extincteur portable PA	4	REXT01
WEXT02	Vérif. extincteur portable PP	2	REXT02

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22626767
(N° à rappeler pour toute corresp

Renseignements sur les appareils

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2028468050	1	Bon état	Bat: principal Etage: Rdc sas livraison INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	06/12/2024	11/12/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2028468051	2	Bon état	Bat: principal Etage: Rdc tgbt EUROFEU DXE5-DXR5-DXV5 CO2 5KG Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : 65 - EUROFEU	06/12/2020	11/12/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2028468052	3	Bon état	Bat: principal Etage: Rdc éviscération INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	06/12/2024	11/12/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2028468055	4	Bon état	Bat: principal Etage: Rdc lavage charriot EUROFEU DXE5-DXR5-DXV5 CO2 5KG Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : 65 - EUROFEU	06/12/2020	11/12/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2028468054	5	Inutilisable (choc cuve)	Bat: principal Etage: Rdc local technique EUROFEU GS009 ABC AFREX 9KG Agent : POUDRE Capacité : 9 Fabricant : 65 - EUROFEU	06/12/2020	11/12/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					11/12/2025	Charge extincteur 9 Kg	Oui	
					11/12/2025	Main. Add. Approfondie poudre	Oui	
2028468053	6	Ext. à remplacer (Devis proposé)	Bat: principal Etage: Rdc hall entree EUROFEU GSP006 EPA AFREX 6L Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 65 - EUROFEU	06/12/2020	11/12/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					11/12/2025	Charge extincteur 6 L	Non	Rupture additif PFAS
					11/12/2025	Main. Add. Approfondie eau	Non	MAJ des données de l'appareil

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22626767
(N° à rappeler pour toute corresp

Commentaire de BT

