



RAPPORT DE MAINTENANCE EXTINCTEURS

Code Client: **LEGALOPIN**
No. de Contrat:

LE GALOPIN BAR RESTAURANT SAS
VARADETO
77 PLACE OCCITANIE

46260 LIMOGNE EN QUERCY
Tel: 05 65 31 55 56

Type de Controle: **Vérification Périodique**
Périodicité: **Annuelle**

R4 APSAD: **NON**
Règlement ERP: **OUI**
Code du Travail: **OUI**
Registre signé: **OUI**
Devis à réaliser: **NON**

Rapport No: **2405-007770**

Nom Technicien: **Philippe GIRARDIN**
Date Fin Controle: **20/05/2024**

N°	N° Série	Type	Marque	Date FAB	Date MES	Emplacement	Précision Emplacement	V	P	J	MA	RE	D	N	Observations Technicien
1	636TL3617	PA 6LAB EVOLITE	ANDRIEU	29/03/2018		ENTREE BAR RESTAURANT		x	x	x	x	x			RECHARGE A 5 ANS
2		NC2	ANDRIEU	01/02/2017		CUISINE		x	x	x					

LEGENDE : MS = Année de Mise en service / V = Vérifié / P = Plomb / J = Joint / MA = Maintenance Additionnelle / RE = Recharge / D = Révision décennale à effectuer ou changement à faire / N = Neuf ou Échange

Liste des Pièces Détachées consommées

Qté	Code Article	Désignation Article Consommé
1	JOINT.TROMB.CO	Joint Caoutchouc pour tromblon CO ²
2	PLASTOSCELLE	Plastoscellé
1	JOINT.ROB.AND	Joint de robinetterie extincteur Andrieu
1	VACATION	Vacation frais fixes.
1	RECH.6L.AND	Recharge 6l Eau + Additif Cartouche ZEON 6090 Andrieu.



RAPPORT DE MAINTENANCE EXTINCTEURS

Code Client: **LEGALOPIN**
No. de Contrat:

LE GALOPIN BAR RESTAURANT SAS
VARADETO
77 PLACE OCCITANIE

46260 LIMOGNE EN QUERCY
Tel: 05 65 31 55 56

Type de Controle: **Vérification Périodique**
Périodicité: **Annuelle**

R4 APSAD: **NON**
Règlement ERP: **OUI**
Code du Travail: **OUI**
Registre signé: **OUI**
Devis à réaliser: **NON**

Rapport No: **2405-007770**

Nom Technicien: **Philippe GIRARDIN**
Date Fin Controle: **20/05/2024**

Synthèse des Opérations

Vérifié	: 2
Plomb	: 2
Joint	: 2
Maint. Additive	: 1
Recharge	: 1
Support Ok	: 2
Pose	: 0
Pan Ext.	: 2
Pan Raj.	: 0
Visite DEC	: 0
Neuf	: 0
Réformé	: 0
Additif	: 0
Sparket	: 0
Goupille	: 0
Lance	: 0
Tromblon CO2 2Kg	: 0
Lance Tromblon CO2	: 0


Commentaires sur Intervention

FAIRE DEVIS POUR UNE COUVERTURE
ANTI-FEU

Signature du Client



Signature du Technicien



Le client est informé que la Périodicité de la vérification est Annuelle, avec une tolérance de plus ou moins 2 mois par rapport à l'intervention précédente.

Nos techniciens sont des Professionnels dûment qualifiés (Titulaires du CAP d'Agent Vérificateur des Appareils Extincteurs et RIA)

Ils ont pour mission d'effectuer la maintenance des appareils extincteurs, dans le pur respect de la Norme NF S 61-919 applicable depuis le 5 juillet 2004, Ainsi que le contrôle de conformité de l'installation en fonction de la Réglementation Applicable à votre (vos) établissements.

Ils ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance.

Les Observations du Technicien ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité de votre (vos) installations.