

Vos Contacts

Téléphone : 09.69.32.18.00

Pour nous écrire

ARD Sud Ouest

ACI : A001-MAR - BP 20301

31003 TOULOUSE CEDEX 6

Courriel : sdo-acquisition@enedis.fr

CHATEAU SAVIN GAEC

MECO 9 (17-0315 GREALOU)

COMBE FADE

46160 GREALOU

Votre n° de contrat d'accès au réseau : 605479

Votre n° de PRM : 50043369870869

Le 04/05/2025

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les index des compteurs d'énergie électrique de votre installation de production **MECO 9 (17-0315 GREALOU)** pour la période du :

01/04/2025 au 30/04/2025

Ces informations vous sont adressées conformément au Tarif d'Utilisation du Réseau Public d'Electricité (TURPE).

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Votre Conseiller Clientèle

Publication des données de comptage

MECO 9 (17-0315 GREALOU)

COMBE FADE

46160 GREALOU

N° de contrat : 605479

N° de PRM : 50043369870869

INITIAL N°085106397140 pour la période de production du **01/04/2025** au **30/04/2025**

Compteur de finalité Production (P) / Export de la production (E) au point de livraison

Ref. Compteur : 23450317

Type Compteur : PMEPMI

PRM : 50043369870869

		Index précédent	Index nouveau	Energie nette	NHF	Type Mesure
EA	HCE	0	0	0 kWh	0 h	REEL
	HCH	0	0	0 kWh	0 h	REEL
	Pointe	1 775	1 775	0 kWh	0 h	REEL
	HPE	141 447	153 158	11 711 kWh	400 h	REEL
	HPH	59 599	59 599	0 kWh	0 h	REEL
	Total			11 711 kWh	400 h	
ER INJ	HCE	0	0	0 kVArh		REEL
	HCH	0	0	0 kVArh		REEL
	Pointe	0	0	0 kVArh		REEL
	HPE	502	546	44 kVArh		REEL
	HPH	191	191	0 kVArh		REEL
	Total			44 kVArh		
ER SOUT	HCE	0	0	0 kVArh		REEL
	HCH	0	0	0 kVArh		REEL
	Pointe	0	0	0 kVArh		REEL
	HPE	6	6	0 kVArh		REEL
	HPH	1	1	0 kVArh		REEL
	Total			0 kVArh		

Rappel de la terminologie :

EA	Energie Active
ER SOUT	Energie Réactive (consommée en période d'injection)
ER INJ	Energie Réactive (produite en période d'injection)

Compteur de finalité Soutirage (S) au point de livraison						
Ref. Compteur : 23450317			Type Compteur : PMEPMI		PRM : 50043369870869	
		Index précédent	Index nouveau	Energie nette	NHF	Type Mesure
EA	HCE	0	0	0 kWh		REEL
	HCH	0	0	0 kWh		REEL
	Pointe	0	0	0 kWh		REEL
	HPE	0	0	0 kWh		REEL
	HPH	0	0	0 kWh		REEL
	Total			0 kWh		

Rappel de la terminologie :

EA	Energie Active
ER SOUT	Energie Réactive (consommée en période d'injection)
ER INJ	Energie Réactive (produite en période d'injection)

Explications sur la nouvelle forme des relevés

Les relevés sont détaillés par classe temporelle (Pointe, Heures Pleines Hiver, Heures Creuses Hiver, Heures Pleines Eté, Heures Creuses Eté) selon la grille TURPE paramétrée dans votre compteur, même si vous n'avez pas de soutirage facturé.

L'énergie produite est la somme des quantités enregistrées dans chaque classe temporelle.

Exemple :

		Index précédent	Index nouveau	Energie nette	NHF	Type Mesure
EA	HPH	65 033	65 033	0 kWh	0 h	REEL
	HPE	202 679	209 978	7 299 kWh	26 827 h	REEL
	Pointe	6 023	6 023	0 kWh	0 h	REEL
	HCH	11 328	11 328	0 kWh	0 h	REEL
	HCE	32 595	32 595	0 kWh	0 h	REEL

Pour obtenir les index HP, HC, il suffit de sommer les index HPE, HPH pour HP, et les index HCE, HCH pour HC :

Dans l'exemple ci-dessus :

HP index précédent 267 712	Index nouveau	275 011	Energie nette	7 299 kWh
HC index précédent 43 923	Index nouveau	43 923	Energie nette	0 kWh

Si vous n'utilisez que l'index agrégé pour établir votre facture, il suffit de sommer les index P+HPH+HCH+HPE+HCE, ici :

Index précédent 317 658	Index nouveau	324 957	Energie nette	7 299 kWh
-------------------------	---------------	---------	---------------	-----------

Les énergies sont affichées nettes puisque les pertes éventuelles (joule, fer, réactif) sont déjà prises en compte dans les mesures, elles sont paramétrées dans les compteurs.

Votre conseiller reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.