

RAPPORT D'INTERVENTION

Pour toute demande d'intervention ou de dépannage, conta

CHUBB FRANCE
TOULOUSE SERVICES PROTECTION INCENDIE
2460 VOIE OCCITANE - BAT REGENT PARK 2
31670 LABEGE
Tél : +33(0)5.62.57.78.20

Bon de Travail N° 22034222

(N° à rappeler pour toute corresponda

CAMPING DE LA DIEGE
MOULIN DE L AYMERIE

12700 SONNAC

Technicien intervenant : Boutonnet Romain

Pour nous joindre :
01.30.17.37.37
Email : fr_service.relations.clients@chubbfs.com

Nature de la prestation : Vérification programmée
N° de contrat : 723296/CS/1.000/004

N° équipement : 1575733
Activité : Extincteur

ADRESSE D'INTERVENTION

CAMPING DE LA DIEGE
MOULIN DE L AYMERIE

12700 SONNAC

Contact : HARTGRING
Fonction : Responsable
Email : INFO@CAMPINGLADIEGE.FR
Certifie l'exactitude des renseignements donnés
Le vendredi 27 juin 2025

SIGNATURE



RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22034222
(N° à rappeler pour toute corresp

Synthèse de l'intervention

Appareil sorti	1
Bon état	3

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22034222
(N° à rappeler pour toute corresp

Opérations réalisées en préventif

Article	Description	Quantité	Code Facturation
POU003	Kit sécurité règlementaire 3	3	ROU002
W00020	Déplacement technicien de vérification extincteur	1	W00020
W00049	Frais de gestion extincteur	1	W00049
W10037	Frais de suivi de parc EXT	3	W10037
WEXT02	Vérif. extincteur portable PP	3	REXT02

Renseignements sur les appareils

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2029532101		Bon état	Bat: Camping Etage: Rdc Emplacement camping AUCA PP6ALU 6KG ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : 83 - AUCA	31/07/2024	27/06/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2029532102		Bon état	Bat: Camping Etage: Rdc Emplacements camping AUCA PP6ALU 6KG ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : 83 - AUCA	31/07/2024	27/06/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2028145674	2	Bon état	Bat: Camping Etage: Rdc Emplacement camping AUCA PP6 HD Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : 83 - AUCA	10/07/2022	27/06/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2013036841	3	Appareil sorti	Bat: Camping Etage: Rdc Emplacement camping INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/07/2014	27/06/2025	Vérif. extincteur portable PA	Non	Appareil sorti du parc

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22034222

(N° à rappeler pour toute corresp

Commentaire de BT

466/201	Vérification annuelle des extincteurs	 Chubb Isicli Romain BOUTONNET Technicien APV Port : 06 61 97 95 38 Mail : romain.boutonnet@chubbfrance.cc
0104/23	Vérification annuelle des extincteurs	 Chubb Isicli Romain BOUTONNET Technicien APV Port : 06 61 97 95 38 Mail : romain.boutonnet@chubbfrance.cc
0104/23	Appareils en bon état de fonctionnement	 Chubb Isicli Romain BOUTONNET Technicien APV Port : 06 61 97 95 38 Mail : romain.boutonnet@chubbfrance.cc
0104/23	(2 Appareils + 16 ans prévoir remplacement)	 Chubb Isicli Romain BOUTONNET Technicien APV Port : 06 61 97 95 38 Mail : romain.boutonnet@chubbfrance.cc
0104/23	Vérification annuelle des extincteurs	 Chubb Isicli Romain BOUTONNET Technicien APV Port : 06 61 97 95 38 Mail : romain.boutonnet@chubbfrance.cc
0104/23	Appareil en bon état de fonctionnement	 Chubb Isicli Romain BOUTONNET Technicien APV Port : 06 61 97 95 38 Mail : romain.boutonnet@chubbfrance.cc